

Bojanowo, dnia 08.12.2015 r.

IR.271.01.2015

Wyjaśnienia do pytań Wykonawcy, z dnia 07.12.2015 r. do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: „Remont pomieszczeń pokoju nr 16 (Referatu Inwestycji i Rozwoju) oraz nr 9 (Urzędu Stanu Cywilnego) w budynku Urzędu Miejskiego w Bojanowie przy ul. Rynek 12.”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), informuję, iż w dniach 07-08.12.2015 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które brzmią następująco:

Pytanie 1:

Proszę o podanie pozycji kosztorysowej, w której należy wycenić rozdzielnice elektryczne.

Odpowiedź 1:

Ze względu na umiejscowienie rozdzielnica elektryczna wyceniona jest w kosztorysie dotyczącym remontu holu.


Pytanie 2:

Proszę o podanie typu szafy rackowej.

Odpowiedź 2:

Typ szafy RACK nie został podany ze względu na to, że nie jest podany typ urządzeń aktywnych, które mają być tam montowane. Urządzenia w sieci muszą spełniać odpowiednie normy i być certyfikowane. Szafa RACK ma mieć możliwość montażu switcha, zasilacza i ewentualnie innych urządzeń wymaganych w tego typu sieciach. W tym przypadku do projektu założona została szafa wisząca RACK 19'' 12U.

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

BURMISTRZ

Maciej Dubiel