

WYNIKI ANALIZY

funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu, w zakresie warunków, o których mowa w art. 61 ust. 1–6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

A. WNIOSKODAWCA:

Elektrownia PV 84 Sp. z o.o.
ul. Puławska 2 piętro 7
02-566 Warszawa

B. PRZEDMIOT (NAZWA) INWESTYCJI:

Budowa Elektrowni Słonecznej o mocy do 20 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą Wydartowo.

C. RODZAJ ZABUDOWY:

Rodzaj zabudowy wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164, poz. 1589): **zabudowa produkcyjna.**

D. LOKALIZACJA (ADRES) INWESTYCJI:

- a) Jednostka ewidencyjna: **Bojanowo** - obszar wiejski, obręb: **Wydartowo (0014)**, działki nr ewid. **111, 114, 115, 116, 117/2, 118, 91, 98.**
- b) Jednostka ewidencyjna: **Bojanowo** - obszar wiejski, obręb: **Golinka (0005)**, działki nr ewid. **100, 97, 34.**

E. STAN FORMALNO- PRAWNY INWESTYCJI:

a) Kwalifikacja inwestycji elektrowni słonecznej:

- inwestycja jest **inwestycją inną** (nie jest inwestycją celu publicznego), zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jedn. tekst Dz. U. z 2022 poz. 503) - dalej „ustawa”;
- elektrownia słoneczna jest **instalacją odnawialnych źródeł energii**, o których mowa w art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610, ze zm.), ponieważ polega na budowie infrastruktury umożliwiającej produkcję energii z odnawialnych źródeł energii, tj. energii słonecznej;
- elektrownia słoneczna jest **zabudową systemami fotowoltaicznymi** zaliczoną (na podstawie § 3 ust. 1 pkt 54 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - Dz. U. poz. 1839) do **zabudowy przemysłowej**, którą z kolei należy zakwalifikować do **zabudowy produkcyjnej**, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164, poz. 1589);
- powierzchnia zabudowy elektrowni słonecznej, rozumiana zgodnie z treścią § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839), przekracza powierzchnię 1 ha (wynosi do 12,1488 ha). Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b ww. rozporządzenia inwestycję **zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko**. Wymagana jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację przedsięwzięcia.

b) Sprawdzenie przypadków, o których mowa w art. 59 ustawy:

- Części budowlane paneli fotowoltaicznych (konstrukcje wsporcze, stelaże na gruncie) należy uznać za budowle, zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 18 grudnia 2018 r. sygn. akt II FSK 1275/18. Roboty budowlane polegające na wykonywaniu takiej budowli oraz montażu płyt fotowoltaicznych wymagają pozwolenia na budowę, zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane (art. 29 ust. 4 pkt 3 lit. c ustawy, dotyczący urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, nie ma zastosowania). W takim przypadku warunki zabudowy należy ustalić **w drodze decyzji na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy.**

- Roboty budowlane powodujące zmianę zagospodarowania terenu, polegające na wykonywaniu urządzeń budowlanych elektrowni i infrastruktury towarzyszącej wymagają pozwolenia na budowę, zgłoszenia lub nie wymagają ani pozwolenia, ani zgłoszenia. Warunki zabudowy należy ustalić **w drodze decyzji na podstawie art. 59 ust. 1 i 2 ustawy.**

WNIOSEK: warunki zabudowy należy ustalić w drodze decyzji na podstawie art. 59 ust. 1 i 2 ustawy.

1. OBSZAR ANALIZOWANY

1.1) Granice terenu objętego wnioskiem.

a) Granice terenu objętego wnioskiem wyznaczono na Załączniku graficznym ozn. A do Wyników Analizy oraz Załączniku graficznym ozn. B do Wyników Analizy.

b) Na Załączniku graficznym ozn. A do Wyników Analizy narożniki terenu objętego wnioskiem, obejmującego działki nr ewid. 117/2 (cz.), 118 (cz.), oznaczono cyframi od 1 do 9. Narożniki terenu objętego wnioskiem, oznaczone cyframi: 4, 5 stykają się z terenem objętym Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wschodniej części wsi Wydartowo Pierwsze, Gmina Bojanowo, zatwierdzonym uchwałą Nr XLVI/324 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 20 maja 2022 r.

c) Na Załączniku graficznym ozn. A do Wyników Analizy i Załączniku graficznym ozn. B do Wyników Analizy narożniki terenu objętego wnioskiem, obejmującego działki nr ewid. 116 (cz.), 98 (cz.), 115 (cz.), 114 (cz.) 111 (cz.), 34 (cz.), 100 (cz.), oznaczono cyframi od 10 do 33.

d) W granicach terenu objętego wnioskiem wyznaczono:

- obszary przeznaczone do ogrodzenia,
- tereny łączące.

Obszary przeznaczone do ogrodzenia oznaczono na Załącznikach graficznych ozn. A i B cyframi rzymskimi: od I do IV.

1.2) Określenie obszaru analizowanego.

Inwestycja jest instalacją odnawialnego źródła energii. Do instalacji odnawialnego źródła energii mają zastosowanie przepisy art. 61 ust. 3 ustawy, które wyłączają obowiązek badania zasady tzw. „dobrego sąsiedztwa” (art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy). Ponieważ wyznaczenie obszaru analizowanego dokonuje się w celu realizacji przepisów art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy, wyznaczenie obszaru analizowanego, a także frontu działki, uznaje się za zbędne.

2. DOBRE SĄSIEDZTWO

2.1) Warunki i wymagania dotyczące zagospodarowania terenu inwestycji:

a) Łączna moc elektrowni - do 20 MW.

b) Łączna powierzchnia terenu objętego wnioskiem (terenu inwestycji) – do 121 488 m².

c) Łączna powierzchnia zabudowy, w rozumieniu § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. poz. 1839), stanowiąca obszary przeznaczone do ogrodzenia: minimalna- 77 451 m², maksymalna- 77 488 m².

d) Powierzchnia biologicznie czynna, stanowiąca obszary przeznaczone do ogrodzenia: minimalna- 44 037 m², maksymalna- 50 000 m².

e) Powierzchnia podlegająca przekształceniu, stanowiąca obszary przeznaczone do ogrodzenia: minimalna- 77 451 m², maksymalna- 77 488 m².

f) Obszary przeznaczone do ogrodzenia:

- obszar I – narożniki oznaczono cyframi: 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9,
- obszar II – narożniki oznaczono cyframi: 10, 11, 32, 33,
- obszar III – narożniki oznaczono cyframi: 12, 13, 14, 15, 30, 31,
- obszar IV- narożniki oznaczono cyframi: 19, 20, 21, 22, 23, 24.

Szczegółową granicę obszarów II i III (ogrodzeń) od istniejącego rowu (dz. nr ewid. 98, obręb Wydartowo) należy ustalić na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne,

g) Tereny łączące:

- stanowią grunty rolne, w których zostaną poprowadzone wyłącznie połączenia kablowe, będące obiektami liniowymi w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane- narożniki terenu oznaczono cyframi: 18, 19, 24, 25,
- stanowią drogi wewnętrzne, w których zostaną poprowadzone wyłącznie połączenia kablowe, będące obiektami liniowymi, w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane- narożniki terenu oznaczono cyframi: 15, 16, 17, 27, 28, 29, 30 oraz 17, 18, 25, 26, 27,
- stanowią grunty pod rowami, w których zostaną poprowadzone wyłącznie połączenia kablowe, będące obiektami liniowymi, w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane- narożniki terenu oznaczono cyframi: 11, 12, 31, 32,
- stanowią dojazd do obszaru I- narożniki terenu oznaczono cyframi: 3, 4, 5, 6.

h) Zagadnienie połączenia dojazdu do obszaru I (oznaczonego cyframi: 3, 4, 5, 6) z drogą publiczną wymaga rozpatrzenia w fazie pozwolenia na budowę na podstawie ustaleń Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części wsi Wydartowo Pierwsze, Gmina Bojanowo. Granice terenu objętego Miejscowym planem określa Załącznik graficzny ozn. A do Wyników Analizy.

i) Nieprzekraczalna linia zabudowy od drogi publicznej nr 816002P (dz. nr ewid. 98, obręb Golina Wielka) – 6 m; przez zabudowę należy rozumieć obiekty budowlane na obszarze IV.

j) Nieprzekraczalna linia zabudowy od istniejącej drogi wewnętrznej nr ewid. 97, obręb Golinka – 4 m; przez zabudowę należy rozumieć obiekty budowlane na obszarze III.

k) Minimalną odległość zabudowy od istniejącego rowu (dz. nr ewid. 98, obręb Wydartowo) należy ustalić na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne; przez zabudowę należy rozumieć obszary II i III łącznie z ogrodzeniem.

l) Dopuszcza się etapowanie inwestycji, bądź podział inwestycji i realizację kilku odrębnych instalacji; w takich przypadkach nie może zostać przekroczona łączna moc elektrowni, określona w niniejszej decyzji oraz łączna powierzchnia terenu objętego wnioskiem (terenu inwestycji).

2.2) Warunki i wymagania dotyczące zabudowy terenu inwestycji:

a) Powierzchnia zespołu paneli fotowoltaicznych na obszarach przeznaczonych do ogrodzenia: maksymalna – 60 000 m².

b) Ilość paneli fotowoltaicznych – do 40 000 sztuk; panele należy umieszczać w rzędach; w ramach jednego rzędu panele łączyć za pomocą stalowych konstrukcji posadowionych na słupkach, pozostawiając przestrzeń pomiędzy rzędami biologicznie czynną.

c) Wysokość zespołu paneli fotowoltaicznych: maksymalna – 5 m.

d) Na obszarach przeznaczonych do ogrodzenia należy zlokalizować do 10 sztuk kontenerów stacji transformatorowych; kontenery umieścić na placach gruntowych; parametry jednej stacji: powierzchnia łączna: maksymalna- 2 250 m² (10 x 225 m²), długość jednej stacji: maksymalna – 15 m, szerokość jednej stacji: maksymalna- 15 m, wysokość jednej stacji: maksymalna- 5 m.

e) Na wybranym obszarze przeznaczonym do ogrodzenia zlokalizować (realizacja opcjonalna od 0 do 1 sztuki) jeden kontener techniczny; kontener umieścić na placu gruntowym; parametry kontenera: powierzchnia maksymalna- 225 m², długość kontenera: maksymalna- 15 m, szerokość kontenera: maksymalna- 15 m, wysokość kontenera: maksymalna- 5 m.

- f) Na wybranym obszarze przeznaczonym do ogrodzenia zlokalizować (realizacja opcjonalnie od 0 do 1 sztuki) stację GPO SN/WN; stację umieścić na placu gruntowym; parametry stacji: powierzchnia: minimalna- 1000 m², maksymalna- 2500 m², wysokość kontenera: minimalna- 3 m, maksymalna- 7 m.
- g) na terenie inwestycji zlokalizować infrastrukturę towarzyszącą: inne urządzenia elektroenergetyczne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania instalacji, okablowanie stałe i zmiennie- prądowe, okablowanie światłowodowe, nn, SN, WN, stację meteorologiczną oraz inne urządzenia budowlane, w rozumieniu przepisów ustawy- Prawo budowlane, związane z inwestycją; dopuszcza się realizację zintegrowanego systemu magazynowania energii.

2.3) Warunki i wymagania dotyczące tzw. dobrego sąsiedztwa:

Inwestycja jest instalacją odnawialnego źródła energii. Do instalacji odnawialnego źródła energii mają zastosowanie przepisy art. 61 ust. 3 ustawy, które wyłączają obowiązek badania zasady tzw. „dobrego sąsiedztwa” (art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy).

Warunek, o którym mowa w art. 61 ust. 1 pkt 1: uznaje się za SPEŁNIONY.

3. DOSTĘP DO DROGI PUBLICZNEJ

Inwestycja jest instalacją odnawialnego źródła energii. Do instalacji odnawialnego źródła energii mają zastosowanie przepisy art. 61 ust. 3 ustawy, które wyłączają obowiązek badania dostępu do drogi publicznej (art. 61 ust. 1 pkt 2 ustawy).

Warunek, o którym mowa w art. 61 ust. 1 pkt 2: uznaje się za SPEŁNIONY.

4. ISTNIEJĄCE LUB PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU

- a) Sposób zaopatrzenia w wodę – budowla nie wymaga zaopatrzenia w wodę.
- b) Sposób odprowadzania ścieków – budowla nie generuje ścieków; odprowadzenie ścieków jest zbędne.
- c) Sposób odprowadzania wód deszczowych i roztopowych – powierzchniowo do gruntu w granicy terenu inwestycji, w sposób niepowodujący szkód na terenach sąsiednich.
- d) Sposób zaopatrzenia w energię elektryczną – instalacja pozyskuje energię elektryczną ze źródeł odnawialnych.
- Zapotrzebowanie własne: do 300 kW - z przyłącza do sieci elektroenergetycznej; ENEA Operator Sp. z o.o. OD oświadcza w piśmie znak: ZD/6196/2022 z dnia 20.05.2022 r. RR/RS, że istniejące i planowane uzbrojenie jest wystarczające dla przyłączenia wnioskowanego obiektu do sieci elektroenergetycznej.
- e) Infrastruktura towarzysząca objęta niniejszą decyzją to: inne urządzenia elektroenergetyczne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania instalacji, okablowanie stałe i zmiennie- prądowe, okablowanie światłowodowe, nn, SN, WN, stacja meteorologiczna; dopuszcza się realizację zintegrowanego systemu magazynowania energii.
- f) Sposób gospodarowania odpadami – budowla nie generuje odpadów.

Warunek, o którym mowa w art. 61 ust. 1 pkt 3: SPEŁNIONY

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZGODY ROLNEJ I LEŚNEJ

- a) W granicach terenu objętego wnioskiem obszary przeznaczone do ogrodzenia stanowią grunty rolne: grunty orne o symbolach: RIVa, RIVb. Grunty te przeznacza się na cele nierolnicze.
- b) W granicach terenu objętego wnioskiem teren łączący, przeznaczony jako dojazd do obszaru I (którego narożniki terenu oznaczono cyframi: 3, 4, 5, 6), stanowi grunty rolne: grunty orne o symbolu RIVa. Grunty te przeznacza się na cele nierolnicze.
- c) W granicach terenu objętego wnioskiem pozostałe tereny łączące (w których zostaną poprowadzone wyłącznie połączenia kablowe) stanowią grunty rolne: grunty orne o symbolach: RIIIa, RIIIb (dotyczy dz. nr ewid. 100, obręb Golinka- narożniki terenu oznaczono cyframi: 18, 19, 24, 25) oraz grunty pod rowami (dotyczy dz. nr ewid. 98, obręb Wydartowo- narożniki terenu oznaczono cyframi: 11, 12, 31, 32). W związku z inwestycją ww. grunty rolne pozostaną nadal w użytkowaniu rolniczym. Gruntów tych nie przeznacza się na cele nierolnicze. Realizacja inwestycji liniowej na gruntach rolnych klasy III nie wymaga zmiany przeznaczenie tych

gruntów. Nie jest wymagane uzyskanie zgody właściwego ministra na przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze oraz ich wyłączenie z produkcji rolniczej.

d) Po zrealizowaniu inwestycji grunty rolne, o których mowa w lit. c, należy przywrócić do stanu pierwotnego i umożliwić ich dotychczasowe użytkowanie rolnicze.

e) Decyzję wydano po uzgodnieniu ze Starostą Rawickim w Rawiczu, jako organem właściwym w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz w odniesieniu do udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych.

Warunek, o którym mowa w art. 61 ust. 1 pkt 4: SPEŁNIONY

6. SPRAWDZENIE ZGODNOŚCI DECYZJI Z PRZEPISAMI ODRĘBNYMI

6.1) Powierzchnia zabudowy, rozumiana zgodnie z treścią § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839), przekracza powierzchnię 1 ha (wynosi do ok.12 ha). W związku z powyższym inwestycję, na podstawie § 3 ust. 1 pkt 54 ww. rozporządzenia, zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Dla tego przedsięwzięcia Burmistrz Bojanowa wydał decyzję znak: IR.6220.20.2021.EZ.14 z dnia 04.04.2022 r., w której stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (część I). W fazie realizacji przedsięwzięcia należy uwzględnić warunki i wymagania określone w części II ww. decyzji.

6.2) Ustawa Prawo ochrony środowiska.

a) Zasięg obszaru, na który inwestycja będzie oddziaływać, wyznaczony na podstawie przepisów dotyczących ochrony środowiska, nie może przekroczyć granic terenu inwestycji. Granice obszaru, na który inwestycja będzie oddziaływać, pokrywające się z granicami terenu inwestycji, określono na podstawie wniosku inwestora.

b) W przypadku etapowania inwestycji, bądź podziału inwestycji i realizacji kilku odrębnych instalacji, zasięg obszaru, na który inwestycja będzie oddziaływać należy określać w odniesieniu do poszczególnych granic elektrowni słonecznych.

6.3) Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Teren inwestycji obejmujący obszary II i III przeznaczone do ogrodzenia (obręb Wydartowo) wraz z terenem łączącym, obejmującym grunty pod rowami oznaczone cyframi: 11, 12, 31, 32, położony jest na obszarze wymagającym ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: w zespole stanowisk archeologicznych Nr 5 – numer obszaru AZP: 67-26, ujętym w gminnej ewidencji zabytków Gminy Bojanowo. Wymagane jest wydanie decyzji po uzgodnieniu z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu, Delegatura w Lesznie.

6.4) Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz ustawa o gospodarce nieruchomościami.

Teren inwestycji stanowią grunty rolne o symbolach: RIIIa, RIIIb, RIVa, RIVb, W. Teren taki jest gruntem rolnym w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U z 2021 poz. 1326, ze zm.). Dla przedmiotowej nieruchomości nie ustalono warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) teren inwestycji uznaje się za nieruchomość wykorzystywaną na cele rolne. W odniesieniu do nieruchomości wykorzystywanej na cele rolne lub leśne mają zastosowanie przepisy art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy. Wymagane jest wydanie decyzji po uzgodnieniu z organem właściwym w sprawach ochrony gruntów rolnych, tj. ze Starostą Rawickim w Rawiczu oraz organem właściwym w sprawach melioracji wodnych, tj. z Dyrektorem Zarządu Zlewni w Lesznie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

6.5) Ustawa o drogach publicznych.

a) Inwestycję zaliczono do zabudowy przemysłowej będącej instalacją odnawialnego źródła energii, w rozumieniu ustawy o odnawialnych źródłach energii. Zgodnie z art. 61 ust. 3 ustawy

do instalacji odnawialnego źródła energii nie stosuje się przepisów art. 61 ust. 1 pkt 2 ustawy, w związku z tym nie na wymogu określania dostępu elektrowni słonecznej do drogi publicznej.

b) Teren inwestycji stanowi obszar przyległy do pasa drogowego gminnej drogi publicznej Nr 816002P i gminnych dróg wewnętrznych nr ewid. 34 i 97, obręb Golinka. Na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy wymagane jest wydanie decyzji po uzgodnieniu z właściwym zarządcą dróg. Ponieważ zarządcą dróg jest organ wydający niniejszą decyzję, decyzja nie wymaga odrębnego uzgodnienia (uzgodnienie jest pozytywne).

c) Decyzja nie rozstrzyga sprawy zjazdu z dróg. Budowa zjazdu nie wymaga ustalenia warunków zabudowy.

6.6) Ustawa o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 61 ust. 1 pkt 6). Zamierzenie budowlane objęte niniejszą decyzją nie znajduje się w obszarze, w stosunku do którego ustanowiony został zakaz, o którym mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz w obszarze strefy kontrolowanej i strefy bezpieczeństwa wyznaczonej po obu stronach rurociągu.

Decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi (pkt 6.1 – 6.6).

Warunek, o którym mowa w art. 61 ust. 1 pkt 5 i 6: SPEŁNIONY

GENERALNY WYNIK ANALIZY:
PO SPRAWDZENIU ŁĄCZNEGO SPEŁNIENIA WARUNKÓW OKREŚLONYCH W ART. 61 USTAWY WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY JEST MOŻLIWE.

W załączeniu:

Załącznik graficzny ozn. A do Wyników Analizy:

- w skali 1:1000 (format A1) - dla Pełnomocnika i Burmistrza Bojanowa
- w skali 1:2000 (format A3) - dla pozostałych stron postępowania

Załącznik graficzny ozn. B do Wyników Analizy:

- w skali 1:1000 (format A0) - dla Pełnomocnika i Burmistrza Bojanowa
- w skali 1:2000 (format A2) - dla pozostałych stron postępowania.

sporządził:
/arch. Błażej Mulczyński/
Bojanowo, 09.2022 r.


BURMISTRZ
Maciej Dubiel